



LEGENDA:

- istn.oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe z piktogramami kierunku wyjścia
- projektowane oprawy oświetlenia awaryjnego typu TIGER 8W,1- godzinne
- kier. - oprawa oświetlenia kierunkowego typu TIGER 8W, 1-godzinna z piktogramem kierunku wyjścia
- istniejące zasilanie oświetlenia awaryjnego
- projektowane zasilanie oświetlenia awaryjnego oraz klap dymowych i okien oddymiających
- OOddym.** - centralka okna oddymiającego
- CA** - centralka klapy oddymiającej

UWAGI:

projektowane oprawy oświetlenia awaryjnego i kierunkowego zasilac przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 z obwodów istniejących na obu kondygnacjach układanym w listwach z PCW mocowanych do podłoża za pomocą kleju zasilanie klap dymowych oraz okien oddymiających i napowietrzających wykonać przewodami HDGs 3 x 1,5 mm2 PH 30 z przed wyłączników głównych tablic rozdzielczych TG i TA w tablicy głównej TG na parterze oraz tablicy TA na piętrze zamontować w miejscach rezerwowych zabezpieczenia nadmiarowe S301B10A i zasilić je z przed wyłącznika głównego

Ochrona od porażeń:
"Szybkie wyłączenie"

RZUT PARTERU

Obiekt: Żłobek KRASNAŁ		
Adres: ul.Bogusława X Kołobrzeg		
PROJEKT BUDOWLANY		
instalacji elektrycznych ppoż.		
Autor: tech.Elżbieta Waszczuk upr.GT-V-63/147/76	podpis	skala 1 : 100
	data 09.2015	RYS.NR 1